

# EG-KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

## EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY



Zertifikat-Nr.:  
Certificate No.:

TG50ATEX.001



Objektbezeichnung:  
Object identification:

*Temperaturwächter TG50Ex*  
*Temperature-Guard TG50Ex*

Objektbeschreibung:  
Object description:

*Temperaturwächter für*  
*Pt100, Pt1000, Thermoelemente J, K, N, S*  
*Temperature-Guard for Pt100, Pt1000, thermocouples J, K, N, S*

### Erfüllung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG

Fulfills the EMC directive 89/336/EWG

Prüfung nach den Normen:  
Tested in compliance with norms:

*DIN EN 61326: 2004*

Technischer Bericht:  
Technical report:

*TG50.001 vom 28.02.2008*

### Erfüllung der ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Fulfills the ATEX directive 94/9/EG

Prüfung nach den Normen:  
Tested in compliance with norms:

*EN 60079-0: 2006*      *EN 60079-11: 2007*  
*EN 61241-0: 2006*      *EN 61241-11: 2006*

EG - Baumuster-  
prüfbescheinigung:  
EC-type examination certificate:

*TÜV 08 ATEX 554329*

Aussteller dieses Zertifikats:  
Holder of certificate:

*Martens Elektronik GmbH*  
*Kiebitzhörn 18*  
*D-22885 Barsbüttel*

Hersteller / Importeur:  
Manufacturer / Importer:

*Martens Elektronik GmbH*  
*Kiebitzhörn 18*  
*D-22885 Barsbüttel*

Anerkennung des  
Qualitätssicherungssystems:  
Recognition of quality assurance:

*TÜV 96 ATEX 1141 Q*

Barsbüttel, den 22.05.2008

Ort, Datum  
Place, date

Technischer Leiter  
Technical manager

Qualitätssicherung  
Quality assurance